

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*> КНМ 55210063215600378099



Главное управление МЧС России по Омской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Советскому административному округу г. Омска

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Федеральный государственный пожарный надзор
(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«12» августа 2021 г. № 272/1/1-1

Бюджетному учреждению культуры Омской области
«Областной центр культуры «Сибиряк»

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации)

Должностным лицом (должностными лицами): государственным инспектором Советского административного округа г. Омска по пожарному надзору Зыкиной С.В.
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалистов: не привлекались
эксперты (экспертные организации): не привлекались
(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании: решения о проведении плановой выездной проверки от 21.07.2021 № 272
(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 644033, Омская область, город Омск, улица Красный Путь, 68.

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие –
(плановое/внеплановое)
выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: Бюджетного учреждения культуры Омской области «Областной центр культуры «Сибиряк», ОГРН 1035501005638, ИНН 5501071153, 644033, Омская область, город Омск, улица Красный Путь, 68, категория риска – значительная.
(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)


В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проведения **выездной проверки**:

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На путях эвакуации в коридорах и лестничных клетках не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение.	ст. 52, ст. 53, ч. 2 ст. 82, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020.	05.09.2022	

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:


Государственный инспектор
Советского административного округа г. Омска
по пожарному надзору Зыкина С.В.
(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

директор Бюджетного учреждения культуры Омской области
«Областной центр культуры «Сибиряк»
Лев Наталья Леонидовна
(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении получения предписания

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (подпись)